



DATOLUTION

A member of SCHRANER-Group

Anleitung

Manueller Import von Meldern, Gruppen und Steuerungen in die SMARTRYX-Cloud

Stand: 17.12.2020



Inhaltsverzeichnis

1. Import der Melder.....	3
2. Import der Steuerungen.....	3



Sollte es für Ihre Brandmeldeanlage noch keinen spezifischen Import geben, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Melder und Steuerungen per CVS-Textfile zu importieren.

1. Import der Melder

Das File für den Melderimport benötigt den Dateinamen „melder.csv“.
Der Inhalt der Datei muss wie folgt aufgebaut sein:

```
Gruppe;Nummer;Name;Leitung;Adresse;Art
```

```
1;1;Handfeuer1;1;1;DKM
```

```
1;2;Handfeuer2;1;2;HFM
```

```
1;3;Handfeuer3;1;3;HANDFEUERMELDER
```

```
2;1;Automatisch1;2;1;MULTI
```

```
2;2;Automatisch2;2;2;OPTISCH
```

```
2;3;Automatisch3;2;3;THERMISCH
```

```
3;1;Blitz1;3;1;BLITZ
```

```
3;2;Blitz2;3;2;BLITZLEUCHTE
```

```
4;1;Sirene1;4;1;SIRENE
```

```
5;1;Steuermodul;5;1;STEUER
```

2. Import der Steuerungen

Das File für den Steuerungenimport benötigt den Dateinamen „steuerung.csv“.
Der Inhalt der Datei muss wie folgt aufgebaut sein:

```
Gruppe;Name;Beschreibung;Text
```

```
1;Ereignis1;Ansteuerung1;Text1
```

```
2;Ereignis2;Ansteuerung2;Text2
```

```
3;Ereignis3;Ansteuerung3;Text3
```

